

SEC

Product **CASA** Lítántäkaapeli | Anslutningskabel
Tilkoblingskabel | Connection cable
Anschlusskabel



Custom code 84159000
LVI n:o 7906735

GTIN




6 4 1 5 8 7 9 0 6 7 3 5 3



Digital input





Analog input 0-10 V




Digital / Relay output



Analog output 0-10 V



2 m



CASA ventilation unit

casaemmanual.com



FI	<p>Kytke lisävarusteet haluamiisi IO-liittimiin. IO-liittimien toiminta määritellään: Genius käyttöpaneelin <i>Käyttöönotto / (1234) / Liitännät</i> tai Smart käyttöpaneelin <i>Asetukset / (1234) / IO-valinta</i> -valikossa.</p> <p>HUOM! Relelähdöksi valitun IO-liittimen oikosulkeminen saattaa vioittaa ohjainkorttia.</p>
SE	<p>Koppla tilläggsutrustning till valbara IO-anslutningar. IO-anslutningarnas funktion definieras: i menyn <i>Driftsättning / (1234) / Anslutningar</i> på en Genius kontrollpanel eller <i>Inställningar / (1234) / IO-styrning</i> på en Smart kontrollpanel.</p> <p>OBS! Styrkortet kan skadas om man kortsluter IO-anslutningen som är vald som en reläutgång.</p>
NO	<p>Koble til tilleggsutstyr til nødvendige IO-tilkoblinger. IO-tilkoblingenes funksjon defineres: i menyen <i>Idriftsetting / (1234) / Tilkoblinger</i> på et Genius-kontrollpanel eller <i>Innstillinger / (1234) / IO-styring</i> på et Smart-kontrollpanel.</p> <p>OBS! Dersom IO-tilkoblingen som er valgt som reléutgång, kortslutter, kan dette skade styrekortet.</p>
EN	<p>Connect additional equipment to required I/O connections. The function of I/O connections must be defined: in the menu <i>Commissioning / (1234) / Connections</i> on a Genius control panel or <i>Settings / (1234) / IO-control</i> on a Smart control panel.</p> <p>NOTE! The control card can be damaged if you short-circuit the I/O-connection selected by the relay output.</p>
DE	<p>Schließen Sie zusätzliche Geräte an die erforderlichen E/A-Verbindungen an. Die Funktion der E/A-Anschlüsse im Menü <i>Einregulierung / (1234) / Verbindungen</i> einer Genius-Bedieneinheit oder <i>Einstellungen / (1234) / E/A-Steuerung</i> definiert werden einer Smart-Bedieneinheit.</p> <p>HINWEIS! Die Steuerplatine kann beschädigt werden, wenn der als Relaisausgang gewählte E/A-Anschluss kurzgeschlossen wird.</p>
FR	<p>Connectez l'équipement supplémentaire aux connexions d'E/S requises. La fonction des connexions d'E/S doit être définie: dans le menu <i>Mise en service / (1234) / Connexions</i> sur un panneau de contrôle Genius ou <i>Paramètres / (1234) / Régulation E/S</i> sur un panneau de contrôle Smart.</p> <p>NOTE! La carte de commande peut être endommagée si vous court-circuitez la connexion E/S sélectionnée par la sortie relais.</p>